

Conhecendo o prédio

QUANTO ESTE PRÉDIO É ACESSÍVEL?



Grey	Não existe
Red	Não atende a norma
Yellow	Atende, mas necessita de melhorias
Green	Atende a norma
Blue	Além da norma

O CECOM RECEBEU O NÍVEL 01 DE ACESSIBILIDADE: Isso quer dizer que qualquer pessoa deve conseguir ser atendido no prédio mesmo sem ter todas as condições de acessibilidade ainda. Ou seja, iniciamos as ações para atender as normas e leis de acessibilidade, mas enquanto correm os trâmites de todas as obras e ações, foram garantidas às pessoas com deficiência que seu atendimento será realizado por meio das correções do ambiente e com ações mitigatórias. Para isso, foram garantidos vagas de estacionamento, sanitários foram adaptados, correção de desníveis e de pisos em más condições, além de treinamento aos funcionários de atendimento para receber bem você. Quando você for ao prédio, se puder nos dar sua opinião e sugestões para melhor atender as pessoas com deficiência, agradeceremos muito. A sua opinião é muito importante para melhorarmos a acessibilidade e você é mais que bem-vindo!

ENTRADA DO ATENDIMENTO MÉDICO E DE ENFERMAGEM - PISO 02

Nº	ITEM	SITUAÇÃO	COR	PMI - PROTOCOLO DE MINIMIZAÇÃO DE IMPEDIMENTOS	FOTOS	OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES	STATUS	JUSTIFICATIVA
1	ESTACIONAMENTO	Há vaga para PCD em frente ao prédio, na entrada do 1º piso, atendimento médico.	Green	Não há protocolo, visto que o item atende a norma.		A vaga está localizada logo a frente da entrada do atendimento médico, facilitando a locomoção da pessoa até a recepção. Há uma vaga destinada a pessoa com deficiência e outra para pessoas gestantes, logo ao lado.	Atende a norma	
2	CAMINHO DO PONTO DE ÔNIBUS DO CIRCULAR INTERNO ATÉ A ENTRADA DA CLÍNICA MÉDICA	Há um ponto de ônibus do circular interno, da Unicamp, na Rua Albert Sabin que fica em frente ao CECOM. Entretanto, não há ponto de ônibus municipal próximo.	Yellow	Antes de se deslocar ao CECOM, o usuário poderá solicitar o VAMUS via aplicativo "Unicamp serviços", e ele buscará o usuário em sua unidade e o deixará na porta da recepção da Clínica Médica.		Em caso do PCD ir de circular interno, ele poderá descer no ponto que fica na rua em frente ao CECOM e seguir pela calçada até a entrada da clínica.	Atende, mas necessita de melhorias	A melhoria depende de construção de calçadas na região próxima ao CECOM, mas esse projeto não depende da unidade e sim da Prefeitura ou Plano Diretor estudados em planos maiores.
3	CAMINHO DO PONTO DE ÔNIBUS MUNICIPAL ATÉ A ENTRADA DA CLÍNICA MÉDICA.	Há um ponto de ônibus de ônibus municipal na rua Rua Vital Brasil, localizada na parte de baixo do mesmo quarteirão.	Yellow	Quando o usuário chegar no ponto, ele poderá solicitar o VAMUS via aplicativo "Unicamp serviços" e ele o levará do ponto de ônibus até a entrada do atendimento médico do CECOM.		Não há um ponto de ônibus municipal próximo ao CECOM, na mesma rua somente no andar da odontologia, dessa forma, o usuário deverá chegar à Unicamp e solicitar o VAMUS para chegar ao local.	Atende, mas necessita de melhorias	A melhoria depende de construção de calçadas na região próxima ao CECOM até o ponto de ônibus localizado na Avenida Martin Luther King, mas esse projeto não depende da unidade e sim da Prefeitura ou Plano Diretor estudados em planos maiores.
4	PISO TÁTIL NO INTERIOR DO ANDAR DE ATENDIMENTO MÉDICO	O andar possui piso tátil na recepção que direciona para os balcões de atendimento.	Green	O (A) porteiro(a) na entrada do prédio poderá oferecer auxílio vidente. Com o consentimento deste, o funcionário poderá acompanhá-lo até o local de retirada da senha.		Há piso tátil direcional e de alerta para indicar os locais os balcões	Atende a norma	
5	ACESSO PORTA DE ENTRADA	Há rampa de acesso com declividade elevada.	Red	O(a) porteiro(a) estará na entrada da recepção e está preparado para auxiliá-lo, se necessário.		Uma rampa nova está sendo projetada; Enquanto isso, para auxiliar na subida um corrimão central foi implementado e o(a) porteiro(a) está preparado para auxiliar caso seja necessário.	Não atende a norma	Está na DEPI o projeto de reforma do CECOM e inclui nova rampa.
6	BANHEIRO ACESSÍVEL	Há banheiro adaptado à PCD disponível no andar.	Yellow	Não há protocolo, visto que o item atende a quase que totalmente a norma.		Os dois sanitários, feminino e masculino, localizados na recepção. Eles são adaptados para PCDs e não são exclusivos. Há barras adequadas, boteeira para emergência e área de manobra para cadeira de rodas. A altura dos sanitários está incorreta e serão corrigidos em reforma.	Atende, mas necessita de melhorias	Incluído no planilha de manutenção do CECOM
7	PAINEL DE AVISO/CHAMADA PARA BALCÃO E CONSULTAS	A recepção possui uma tela grande e visível para informar as senhas chamadas, mas não possui sinalização sonora de voz, informando o número da senha para atendimento no balcão. Possui totem de senha eletrônica.	Yellow	Há um(a) porteiro(a) na entrada do prédio, se solicitado, poderá auxiliar o deficiente visual na retirada da senha, bem como, informar aos atendentes do balcão o número da ficha do usuário. Quando chegar a senha do usuário, o atendente deverá chamá-la em voz alta para que o usuário possa ouvi-lo.		A recepção possui lugares em frente das telas, facilitando visualização da senha e dos nomes, há piso no hall até a entrada da recepção.	Atende, mas necessita de melhorias	Foi detectado e inserido recentemente no plano de ação quanto à implantação dessa melhoria de acessibilidade do prédio do CECOM.

8	MAPA TÁTIL CLINICA MÉDICA	Há mapa tátil da recepção ao lado do balcão de atendimento.		Ao chegar no local o usuário pode solicitar a/ao porteiro(a) que leve-o até o mapa tátil da recepção.	 	O mapa tátil poderá facilitar ao usuário a entender onde está localizado e onde fica outros locais que ele poderá utilizar na recepção. Ao entrar pela porta da recepção o mapa tátil estará em cima de um suporte inclinado à esquerda da entrada.	Além da norma		
9	ELEVADOR	O elevador existente foi interditado devido à atualização da norma e não pode ser utilizado por pessoas até que seja reformado		Há uma sala disponível no Piso 02 para o atendimento de pessoas que não possam subir ao nível 03. Se o atendimento do usuário for no nível 03 do prédio e o usuário puder subir escadas, poderá solicitar auxílio ao porteiro(a). Caso o usuário utilize cadeira de rodas, ele poderá solicitar que o atendimento seja realizado no Piso 02, com exceção da ultrassonografia, que não há possibilidade de mover o aparelho e precisará de auxílio para subir as escadas do nível 2 ao 3.	 	Solicitar na portaria e no atendimento nos guichês que seu atendimento ocorra no pavimento em que vc se encontra.	Não atende a norma	Está na DEPI o projeto de reforma do CECOM. O projeto deverá resolver todas as questões de acessibilidade.	
10	ASSENTO PARA PESSOAS OBESAS	Na recepção há duas cadeiras para Pessoas Obesas (PO)		Não há protocolo, visto que o item atende a norma.	 	Há duas cadeiras recepção para pessoas obesas. Uma está localizada em frente aos banheiros, possuindo um acento. A outra está próxima ao balcão de atendimento com dois acentos.	Atende a norma		
11	MAQUETE DO CECOM COM TECNOLOGIA SONORA	Neste piso haverá uma maquete em escala reduzida do CECOM com tecnologia sonora. Previsão de instalação em março/2025		Neste piso haverá uma maquete em escala reduzida do CECOM, com tecnologia sonora. Previsão de instalação em março/2025. Para os deficientes visuais, ao chegar no local o usuário poderá solicitar a/ao porteiro(a) que o leve até a maquete tátil da recepção ou seguir o piso tátil.	 	Ao acionar o botão de sonorização da maquete, descreverá as características do prédio para o usuário ouvir. Enquanto isso, ele poderá analisar com o toque físico algumas características externas da estrutura do prédio (janelas, portas, rampas, formato do prédio, altura, dimensão, profundidade).	Além da norma		
* Ações do AccessAble.com nos inspiraram a criar o projeto 'Conhecendo o Prédio'.									
* A norma ABNT NBR 9050:2020, no item 3.1, apresenta termos e definições acerca da acessibilidade para Pessoas Com Deficiência (PCD) e Mobilidade Reduzida (MR).									
* A norma ABNT NBR 9050:2020, no item 4.7, estabelece diretrizes a serem seguidas para o dimensionamento de assento destinado a Pessoa Obesa (PO).									