

# Conhecendo o prédio

## QUANTO ESTE PRÉDIO É ACESSÍVEL?





Gray	Não existe
Red	Não atende a norma
Yellow	Atende, mas necessita de melhorias
Green	Atende a norma
Blue	Além da norma

**O CECOM RECEBEU O NÍVEL 01 DE ACESSIBILIDADE:** Isso quer dizer que qualquer pessoa deve conseguir ser atendido no prédio mesmo sem ter todas as condições de acessibilidade ainda. Ou seja, iniciamos as ações para atender as normas e leis de acessibilidade, mas enquanto correm os trâmites de todas as obras e ações, foram garantidas às pessoas com deficiência que seu atendimento será realizado por meio das correções do ambiente e com ações mitigatórias. Para isso, foram garantidos vagas de estacionamento, sanitários foram adaptados, correção de desníveis e de pisos em más condições, além de treinamento aos funcionários de atendimento para receber bem você. Quando você for ao prédio, se puder nos dar sua opinião e sugestões para melhor atender as pessoas com deficiência, agradeceremos muito. A sua opinião é muito importante para melhorarmos a acessibilidade e você é mais que bem-vindo!

### ENTRADA DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - PISO 01

Nº	ITEM	SITUAÇÃO	COR	PMI - PROTOCOLO DE MINIMIZAÇÃO DE IMPEDIMENTOS	FOTOS	OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES	STATUS	JUSTIFICATIVA
1	ESTACIONAMENTO	Não há vaga exclusiva para Pessoas Com Deficiência (PCD) em frente ao prédio.	Red	Estacionar o veículo no estacionamento do outro lado da rua Vital Brasil, atravessar a faixa de pedestres e subir a rampa até o piso 1 do CECOM		O usuário poderá ir de automóvel pela Rua do CECOM, estacionar na vaga de deficiente que fica do outro lado da entrada do atendimento médico e de enfermagem, descer a rampa que fica ao lado direito da vaga e ao lado do prédio do CIPOI, que leva até a fisioterapia do CECOM e até o piso térreo do CECOM, onde fica a odontologia. Ainda poderá estacionar em alguma vaga na Rua Vital Brasil, subir a rampa de concreto ao lado do ponto de ônibus, que possui corrimão. Outra opção é solicitar o VAMUS (Veículo Acessível para Mobilidade Urbana Sustentável) via aplicativo "Unicamp serviços", caso esteja no campus ou no piso 2 - Atendimento Médico do CECOM, e indicar como destino o piso 1, odontologia do CECOM.	Atende, mas necessita de melhorias	A melhoria depende de reforma do estacionamento existente na Rua Vital Brasil, mas esse projeto não depende da unidade e sim da Prefeitura ou Plano Diretor estudados em planos maiores.
2	CAMINHO DO PONTO DE ÔNIBUS MUNICIPAL ATÉ A ENTRADA DA ODONTOLOGIA.	O ponto de ônibus tem alguns aspectos acessíveis e a calçada apresenta boas condições para trafegar, mas não há piso tátil no local.	Yellow	Antes de se deslocar ao CECOM, o usuário poderá solicitar o VAMUS via aplicativo "Unicamp serviços", e ele buscará o usuário em sua unidade e o deixará na porta da Odontologia, subindo a rampa íngreme.		Para pessoas com cadeira de rodas e/ou mobilidade reduzida que utilizarem o ônibus, é necessário auxílio para a subida pois a inclinação é maior que 8.33%. Foram implementados corrimãos para auxiliar a subida enquanto aguardam as reformas. Se precisar de auxílio, poderá acionar o veículo VAMUS via aplicativo "Unicamp serviços", que levará a PCD do ponto de ônibus até a entrada da Odontologia.	Atende, mas necessita de melhorias	Está na DEPI o projeto de reforma do CECOM e inclui o primeiro pavimento, onde fica a Odontologia do CECOM e seu acesso. O projeto deverá resolver todas as questões de acessibilidade.
3	PISO TÁTIL NO INTERIOR DO ANDAR DE ODONTOLOGIA	O andar possui piso tátil em seu hall, direcionando a pessoa com deficiência visual para a recepção, e piso tátil de alerta no início da escada. Porém, não há piso tátil na sala de recepção.	Yellow	Na entrada, o(a) porteiro(a) do prédio poderá oferecer auxílio vidente. Com o consentimento do usuário, o funcionário poderá acompanhá-lo até o local de retirada da senha, solicite, se assim o desejar.		Na entrada do piso odontológico possui um piso de alerta para comunicar a mudança de ambiente, um caminho de piso direcional até a porta, à esquerda no hall, e um piso de alerta para mudança de ambiente. Há também um piso de alerta no início da escada, entretanto, não está na distância adequada pela norma e a escada não possui piso com contraste de cor e corrimão de duas alturas no lado direito.	Atende, mas necessita de melhorias	Está na DEPI o projeto de reforma do CECOM e inclui o primeiro pavimento, onde fica a Odontologia do CECOM. O projeto deverá resolver todas as questões de acessibilidade.
4	PAINEL DE AVISO/CHAMADA PARA BALCÃO E CONSULTAS	A recepção possui duas telas grandes e visíveis para informar as senhas e nomes dos usuários, mas não possui sinalização sonora de voz, informando o número da senha para atendimento no balcão. O dispensador de senha é manual.	Yellow	Há um(a) porteiro(a) na entrada do prédio, se solicitado, ele(a) poderá auxiliar na retirada da senha, bem como, informar aos atendentes do balcão o número da ficha do usuário. Quando chegar a senha do usuário, o atendente deverá chamá-la em voz alta para que o usuário possa ouvi-lo.		A recepção possui lugares em frente das telas, facilitando a visualização da senha e dos nomes, há piso tátil no hall até a entrada da recepção.	Atende, mas necessita de melhorias	Foi detectado e inserido recentemente no plano de ação quanto à implantação dessa melhoria de acessibilidade do prédio do CECOM.
5	BANHEIRO ACESSÍVEL	Não há banheiro adaptado à PCD disponível no andar da Odontologia, mas há um banheiro adaptado no prédio ao lado.	Red	Poderá solicitar auxílio ao (a) porteiro(a), para acompanhá-lo (a) até ao prédio ao lado do CECOM, na unidade de fisioterapia, onde há um banheiro PCD, no térreo ao lado esquerdo da entrada.		Outra opção é o usuário solicitar o VAMUS, a pessoa poderá embarcar na entrada da odontologia e levá-la até a recepção da clínica médica, que possui dois sanitários, feminino e masculino, adaptados para PCDs e não são exclusivos. Há uma escada interna que também pode ser utilizada para chegar à recepção da clínica médica.	Não atende a norma	Está na DEPI o projeto de reforma do CECOM e inclui o primeiro pavimento, onde fica a Odontologia do CECOM. O projeto deverá resolver todas as questões de acessibilidade.
6	ASSENTO PARA PESSOAS OBESAS	Na recepção há uma cadeira para Pessoas Obesas (PO).	Green	Não há protocolo, visto que o item atende a norma.		A recepção possui uma cadeira destinada a pessoa obesa, mas não possui sinalização no assento ou próximo a ele.	Atende a norma	
7	ELEVADOR	Elevador inexistente nesse andar.	Red	Há uma sala disponível no Piso 02 para o atendimento de pessoas que não possam subir ao nível 03. Se o atendimento do usuário for no nível 2 ou 3 do prédio e o usuário puder subir escadas, poderá solicitar auxílio ao porteiro(a). Caso o usuário utilize cadeira de rodas, o atendimento poderá ser direto no piso 2, recepção da clínica médica.		Haverá uma reforma no CECOM, que inclui o primeiro pavimento, cujo projeto contém elevador.	Não atende a norma	Está na DEPI o projeto de reforma do CECOM e inclui o primeiro pavimento, onde fica a Odontologia do CECOM e seu acesso. O projeto deverá resolver todas as questões de acessibilidade.

8	MAQUETE DO CECOM COM TECNOLOGIA SONORA	Neste piso haverá uma maquete em escala reduzida do CECOM com tecnologia sonora. Previsão de instalação em março/2025	Neste piso haverá uma maquete em escala reduzida do CECOM, com tecnologia sonora. Previsão de instalação em março/2025. Para os deficientes visuais, ao chegar no local o usuário poderá solicitar a/ao porteiro(a) que o leve até a maquete tátil da recepção ou seguir o piso tátil.			Ao acionar o botão de sonorização da maquete, descreverá as características do prédio para o usuário ouvir. Enquanto isso, ele poderá analisar com o toque físico algumas características externas da estrutura do prédio (janelas, portas, rampas, formato do prédio, altura, dimensão, profundidade).	Além da norma	
---	--	---	--	---	--	---	---------------	--

\* Ações do [Accessible.com](https://www.accessible.com) nos inspiraram a criar o projeto 'Conhecendo o Prédio'.